

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王主忠	
	职称: 研究员级高级工程师	
	工作单位: 南通城建规划设计研究院	
项目信息	项目名称: 报业大厦主楼风冷螺杆机组压缩机维修项目	
	供应商名称: 南通同江机电设备有限公司	
专业人员论证意见	该项目空调用冷水机组为麦克维尔品牌, 维保维修单位为南通同江机电。因压缩机使用年限已久, 故障严重, 不能正常工作, 急需维修。由于不同品牌在参数匹配上差异较大, 为确保维修后能安全稳定的运行, 建议由原品牌的产品供应商提供, 由原设备维保维修单位负责维修。故在招标采购时, 宜采用单一来源方式。由南通同江机电设备有限公司继续完成维修工作。	
专业人员签字		日期: 2025年5月9日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	詹林岳
	职称:	正高级工程师
	工作单位:	江苏省纺织设计研究院有限公司
项目信息	项目名称:	报业大厦主楼风冷螺杆机组压缩机维修项目
	供应商名称:	南通同江机电设备有限公司
专业人员论证意见	该项目空调机组采用麦克维尔风冷热泵螺杆机组，其中一台压缩机HS266-FBR机组的压缩机损坏，需返厂维修。因同江机电公司为该项目的空调机组供应商，且是报业大厦目前空调系统的维保单位，对该项目的空调系统状况较为熟悉，建议采用单一来源，选用同江机电公司为该项目的空调更换供应商。	
专业人员签字		日期: 2025年 6月 9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 靳康男
	职称： 高级培训师
	工作单位： 南通规划设计院有限公司
项目信息	项目名称：报业大厦主楼风冷螺杆机组压缩机维修项目
	供应商名称：南通同江机电设备有限公司
专业人员论证意见	该项目投入使用后维保单位一直为同江机电设备有限公司。因风冷螺杆空调机组使用年限较长，经专业检测，目前机组压缩机已损坏，需更换。由于不同品牌的压缩机在匹配参数上差别较大，为确保压缩机更换后能达到完美的使用效果，应采用原品牌压缩机即麦克维尔品牌。故业主采购招标时应采用单一来源采购。又由于本项目原来即由南通同江机电设备有限公司施工，维保也一直由该公司执行。为确保工程顺利实施，应由熟悉该项目的南通同江机电设备有限公司继续完成更换工作。
专业人员签字	靳康男 日期：2025年6月9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。